

Корисей
 Д

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
 обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
 последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru

ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска

УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области

630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, 38, тел. 341-38-13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319

о назначении административного наказания

«27» апреля 2011 г.

г. Новосибирск

Я, Главный государственный инспектор Ленинского района г. Новосибирска

по пожарному надзору Баевкин Сергей Григорьевич,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 319 в отношении

Общество с ограниченной ответственностью КЖЭК "Горский", мрн. Горский, 61 т. 301-19-66,
 возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:

При проведении проверки прокуратурой Ленинского района по контролю за обязательным соблюдением законодательства о пожарной безопасности в многоквартирном жилом доме по адресу: мрн. Горский, 72, г. Новосибирска, управление многоквартирным домом осуществляет ООО КЖЭК «Горский», выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

Квартиры не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями (СНиП 31-01-2003 п. 7.3.3);

В лестничной клетке отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 м² на каждом этаже. (не выполнено остекление дверей в лестничной клетке, существующие проемы в дверях заделаны фанерой) (СНиП 21-01-97* п. 6.35);

В каждой квартире отдельный кран на хозяйственно-питьевом водопроводе не оборудован устройством для внутриквартирного пожаротушения (СНиП 31-01-2003 п. 7.4.5);

Не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения, с составлением Акта, пожарные краны не оборудованы рукавами, стволами, вентилями и соединительными головками, не подключены насосы-повысители (ППБ 01-03 п.89, 91);

Восстановить системы дымоудаления на каждом этаже и подпора воздуха в лифтовые шахты (СНиП 31-01-2003 п.7.3.2 НПБ 88-2001 прил.13*);

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей находятся в не рабочем состоянии (ППБ 01-03 п.34);

Светильники на этажах не закрыты плафонами (ППБ 01-03 п.60);

Не заделан технологический проем в техническом этаже между блок-секциями 1 и 2 (СНиП 31-01-2003 п.7.1.10).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание, что у юридического лица Общество с ограниченной ответственностью КЖЭК "Горский" имелась возможность для соблюдения правил и норм в области пожарной безопасности, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать _____ Общество с ограниченной ответственностью КЖЭК "Горский" виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения: _____