

общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001.
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65.
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Акт осмотра от « 28 » января 2015 г.

Комиссия в составе:

Начальник участка ООО «КЖЭК "Горский" Чернышова О.В.
Мастер ООО "Сидирь-Камфор" Черемкина И.В.
Инженер-энергетик ООО "КЖЭК "Сидирь" Чекиев А.В.
Собственник кв. 445 Полицейск А.М.
Собственник кв. 656 Степанова Л.М.

обследовала объект по адресу г.Новосибирск, ул. Одревского Дом № 1/7

составили настоящий акт « 28 » 01 2015 г. в 15 часов 00 минут о том, что

- 1) Эвакуационные пути расчищены от мусора и посторонних предметов п. 1, 2, 3, 4;
- 2) Прихожие у оконных проемов жилого этажа и подвала очищены от мусора и посторонних предметов;
- 3) Установлены двери предусмотренные проектом на эвакуационных выходах из тамбуров и лестничных клеток;
- 4) На 12 этаже 1 подъезда электропровода заизолированы - установлен светильник;
- 5) В помещениях мусорокамер электропровода заизолированы, установлены рассеиватели на светильниках - п. 1, 2, 3, 4.

Члены комиссии:

Начальник участка ООО «КЖЭК "Горский" Чернышова О.В.
Мастер ООО "Сидирь-Камфор" Черемкина И.В.
Инженер-энергетик ООО "КЖЭК "Сидирь" Чекиев А.В.
Собственник кв. 445 Полицейск А.М.
Собственник кв. 656 Степанова Л.М.

общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001,
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65,
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Исх. № 954 от «20» февраля 2015 г.

Заместителю начальника ОНД
по Первомайскому району
г. Новосибирска
майору Дегтяреву В.А.

В ответ на представление №1 исх.36-3-16-25 от 27.01.2015г о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения сообщаем, что:

1. Указанные в представлении нарушения требований правил противопожарного режима в РФ в многоквартирном жилом доме (далее МКД), расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул.Одоевского, д.1/7 устранены, а именно:

- разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Правила противопожарного режима №390 от 25.04.2012г .
- Восстановлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проект на установку)
- эвакуационные пути и выходы очищены от посторонних предметов
- приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) очищены от мусора и посторонних предметов
- установлены, предусмотренные проектной документацией, двери эвакуационных выходов из тамбуров и лестничных клеток
- пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу (1 подъезд 15 этаж)
- выполнен ремонт электропроводки (12 этаж)
- в помещении мусоропроводной камеры выполнен ремонт электропроводки
- в помещении мусоропроводной камеры на светильники установлены рассеиватели предусмотренные конструкцией светильника

2. Для выполнения требования п.13.3.2., 13.3.8.(СП 5.12130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения») в помещениях ограниченных в строительной конструкции, выступающей от потолка более 0,4м требуется дополнительно установить поэтажно 560 пожарных извещателей. Для выполнения указанных работ необходимы значительные денежные средства (363 932 рублей) и согласие собственников МКД на проведение этих работ. Собственникам направлены уведомления для принятия решения.

3. Собственники жилых помещений МКД проинформированы о необходимости соблюдения требований правил противопожарного режима в РФ и действиях при возникновении пожара;

4. В подъездах МКД, на информационных стендах, расклеены листы на противопожарную тематику.

Директор ООО «КЖЭК «Горский»



Приложение:

1. Справка о выполненных работах

Заместитель
24.02.15
ДН