

общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001.

код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65.
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Акт осмотра от « 26 » декабря 2015 г.

Комиссия в составе:

Начальник участка ООО КМЖ «Горский» Чернышова О.В.
Мастер ООО «Сибирь-Камфор» Черемихина И.Д.
Инженер-энергетик ООО «УК Сибирь» Сенелев А.В.
собственник кв. 208 Набиев Г.А.
собственник кв. 98 Трехм Л.В.

обследовала объект по адресу г.Новосибирск, ул. Березовая Дом № 13

составили настоящий акт « 26 » 01 2015 г. в 16 часов 00 минут о том, что

- 1) Уборка мусора и посторонние предметы под лестничными маршами п. 1, 2, 3;
- 2) Технический этаж (подвалы п. 1, 2, 3) уборка от мусора, посторонних предметов и материалов;
- 3) Закупочные пути расчищены от мусора и посторонних предметов п. 1, 2, 3;
- 4) Установлены рассекатели на вентиляторы в насосной станции и в помещениях Жилдзержской (консервной) - п. 1, 2, 3.
- 5) В помещениях Жилдзержской (консервной) - подвезд - проводы заземлены, установлены розетки.
- 6) Из помещений электроподъёмной убранные горючие материалы.

Члены комиссии:

Начальник участка ООО КМЖ «Горский»
Мастер ООО «Сибирь-Камфор»
Инженер-энергетик ООО «УК Сибирь»
собственник кв. 208
собственник кв. 98

Чернышова О.В.
Черемихина И.Д.
Сенелев А.В.
Набиев Г.А.
Трехм Л.В.

общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001,
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65,
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Исх. № 99/1 от «20» февраля 2015 г.

Заместителю начальника ОНД

по Первомайскому району

г. Новосибирска

майору Дегтяреву В.А.

В ответ на представление №5 исх.30-3-16-25 от 23.01.2015г. о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщаем, что:

1. Указанные в представлении нарушения требований правил противопожарного режима в РФ в многоквартирном жилом доме (далее МКД), расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Березовая, д.13 устранены, а именно:

- Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Правила противопожарного режима №390 от 25.04.2012г.;
 - помещение насосной станции обеспечено схемой противопожарного водоснабжения и схемой обвязки насосов
 - помещение диспетчерской оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации
 - помещение диспетчерской оборудовано системой оповещения людей о пожаре
 - убраны из под лестничного марша горючие материалы
 - технические этажи очищены от посторонних предметов
 - эвакуационные пути и выходы очищены от посторонних предметов
 - в насосной станции на светильниках установлены рассеиватели
 - в диспетчерском пункте на светильниках установлены рассеиватели
 - в диспетчерском пункте (1 подъезд) выполнен ремонт электропроводки
 - помещение электрощитовой очищено от горючих веществ и материалов
 - пожарный ящик укомплектован пожарным рукавом (6 этаж)
2. Собственники жилых помещений МКД проинформированы о необходимости соблюдения требований правил противопожарного режима в РФ и действиях при возникновении пожара;
3. В подъездах МКД, на информационных стендах, расклеены листы на противопожарную тематику.

Директор ООО «КЖЭК» Горский»

С.В. Занина

Приложение:

1. Справка о выполненных работах



Занина
20.02.15
[Signature]