

СПРАВКА

отключения электроэнергии на м/р «Березовое» в период с 04.06.2013г. по 31.08.2013г.

Дата отключения	Время отключения	Объект, который был отключен	Причина отключения обозначенная диспетчером ООО «Энергосети Сибири»
13.08.2013	08.43-08.45	ТП-32 (Одоевского 1/1, Одоевского 1/7); ТП-33 (Березовая 11, Одоевского 1/2, Одоевского, 1/4); ТП-34 (Березовая 13, Березовая 15); ТП-36 (Одоевского 1/8(п.5,6,7)); ТП-38 (Одоевского 1/11, Одоевского 1/10(п.1,2,3,4).	Короткое замыкание кабель с ТП-37
13.08.2013	08.47-09.05	ТП-32 (Одоевского 1/1, Одоевского 1/7); ТП-33 (Березовая 11, Одоевского 1/2, Одоевского, 1/4); ТП-34 (Березовая 13, Березовая 15); ТП-36 (Одоевского 1/8(п.5,6,7)); ТП-38 (Одоевского 1/11, Одоевского 1/10(п.1,2,3,4).	Короткое замыкание кабель с ТП-37
13.08.2013	08.43-10.10	ТП-35 (Одоевского 1/8(п.1,2,3,4)); ТП-37 (Одоевского 1/9, Одоевского 1/10(п.5,6,7), Березовая 19);	Короткое замыкание кабель с ТП-37
19.08.2013	18.15-18.25	Весь микрорайон	Остановка ГПУ
19.08.2013	18.15-19.07	ТП-38 (Одоевского 1/11, Одоевского 1/10(п.1,2,3,4).	Остановка ГПУ
20.08.2013	16.05-16.10	Весь микрорайон	Настройка ГПУ ООО «Восточная техника»
21.08.2013	16.10-16.20	ТП-38 (Одоевского 1/11).	ООО «Энергосети Сибири» проводило работы в ТП-38
30.08.2013	17.30-17.40	Весь микрорайон	Сбой запуска ГПУ
31.08.2013	0.00-0.15	Весь микрорайон, кроме ТП-36	Остановка ГПУ

Примечание:

Весь микрорайон:

ТП-32 (Одоевского 1/1, Одоевского 1/7);
 ТП-33 (Березовая 11, Одоевского 1/2, Одоевского, 1/4);
 ТП-34 (Березовая 13, Березовая 15);
 ТП-35 (Одоевского 1/8(п.1,2,3,4));
 ТП-36 (Одоевского 1/8(п.5,6,7));
 ТП-37 (Одоевского 1/9, Одоевского 1/10(п.5,6,7), Березовая 19);
 ТП-38 (Одоевского 1/11, Одоевского 1/10(п.1,2,3,4).

Инженер-энергетик ООО «КЖЭК «Горский»


 Чепелев А.В.

СПРАВКА

отключения электроэнергии на м/р «Березовое» в период с 04.06.2013г. по 07.08.2013г.

Дата отключения	Время отключения	Объект, который был отключен	Причина отключения
24.06.2013	19.35-19.55	Весь микрорайон	Остановка ГПУ
03.07.2013	13.25-13.45	Весь микрорайон	Остановка ГПУ
03.07.2013	13.25-14.55	ТП-32 (Одоевского 1/1, Одоевского 1/7);	Авария в ТП-32
04.07.2013	20.40-20.55	Весь микрорайон	Остановка ГПУ
04.07.2013	20.40-21.20	ТП-36 (Одоевского 1/8(п.5,6,7));	Авария в ТП-36
09.07.2013	09.50-10.00	Весь микрорайон	Остановка ГПУ
14.07.2013	11.05-14.20	ТП-37 (Одоевского 1/9)	Авария в ТП-37 (вакуумные выключатели)
18.07.2013	22.10-01.05	ТП-33 (Березовая 11)	Сгорел предохранитель в ТП-33
23.07.2013	16.25-16.35	Весь микрорайон	Остановка ГПУ
24.07.2013	20.50-21.00	Весь микрорайон	Остановка ГПУ
25.07.2013	04.20-04.26	Весь микрорайон	Остановка ГПУ
25.07.2013	04.20-05.35	ТП-37 (Одоевского 1/10(п.5,6,7), Березовая 19)	Авария в ТП-37 (вакуумные выключатели)
25.07.2013	04.20-05.50	ТП-37 (Одоевского 1/9)	Авария в ТП-37 (вакуумные выключатели)
25.07.2013	18.00-20.50	Весь микрорайон	Повреждение кабеля 10кВ на ТП-34
25.07.2013	18.00-20.50	ТП-33 Березовая 11, Одоевского 1/2, Одоевского 1/4;	Повреждение кабеля 10кВ на ТП-34
25.07.2013	18.00-21.40	ТП-35 Одоевского 1/8(п.1,2,3,4);	Автоотключение в ТП-35 (вакуумные выключатели)
26.07.2013	9.20-9.30	Весь микрорайон	Остановка ГПУ
28.07.2013	19.55-20.00	Весь микрорайон	Остановка ГПУ

Примечание:

Весь микрорайон:

ТП-32 (Одоевского 1/1, Одоевского 1/7);

ТП-33 (Березовая 11, Одоевского 1/2, Одоевского 1/4);

ТП-34 (Березовая 13, Березовая 15);


ТП-35 (Одоевского 1/8(п.1,2,3,4));

ТП-36 (Одоевского 1/8(п.5,6,7));

ТП-37 (Одоевского 1/9, Одоевского 1/10(п.5,6,7), Березовая 19);

ТП-38 (Одоевского 1/11, Одоевского 1/10(п.1,2,3,4)).

Инженер-энергетик ООО «КЖЭК «Горский»


 Чепелев А.В.

общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»
участок «Березовый»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001,
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ, 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65,
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Акт осмотра от « 06 » сентября 2013г.

Комиссия в составе:

Начальник участка ООО «КЖЭК «Горский» Чернышова О.В.

Инженер-теплотехник ООО «КЖЭК «Горский» Сивков А.В.

Инженер-энергетик ООО «КЖЭК «Горский» Чепелев А.В.

собственники № 100 ул. Березовая, д. 15. Шадрин В.М.

по заявке/заявлению/письму № 808 от « 04 » сентября 2013г
обследовала объект электроустановки Ж/О
по адресу г.Новосибирск, ул. Одоевского Дом № 42, 47, 411

составили настоящий акт « 06 » 09 2013г. в 16 часов 00 минут о том, что

внутридомовые электрические сети в жилых домах по ул. Березовая, д. №13, 15, 19 и по ул. Одоевского, д. №1/2, 1/7, 1/11 находятся в исправном состоянии. По границу раздела электрических сетей согласно договора с сетевой и энергоснабжающей организациями автоматическое включение резервного питания (АВР) предусмотрено и работает для потребителей 1 категории электроснабжения, коммунальные услуги предоставляются потребителям бесперебойно в надлежащем режиме и качестве.

Члены комиссии:

Начальник участка ООО «КЖЭК «Горский»

Инженер-теплотехник ООО «КЖЭК «Горский»

Инженер-энергетик ООО «КЖЭК «Горский»

собственники № 100 ул. Березовая, д. 15

Чернышова О.В.

Сивков А.В.

Чепелев А.В.

Шадрин В.М.

«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001,
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65,
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Исх № 779 « 18 » ноября «2013 г.»

Генеральному Директору
ООО «Компания «Сибирь-Развитие»
Червову Д.В.

Довожу до Вашего сведения, что ряд отключений электроэнергии (06.11.2013г и 17.11.2013г.) на м/р «Березовое» связаны с тем, что защита на высоковольтных кабельных линиях в ТП не срабатывает при коротком замыкании в результате чего отключается не локально отдельная ячейка в трансформаторной подстанции, а отработывает автоматика защиты на энергоблоке ООО «Генерация Сибири» и происходит отключение электроэнергии на всем жилмассиве.

Прошу содействовать в разрешении данной ситуации.

И.о Директора ООО «КЖЭК» Горский»



П.И. Сквородин

ООО «Компания «Сибирь-Развитие»
1369 от 18.11.13
70-0202013-00 630102
045004850

«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г. Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383) 501-19-88
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001,
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65,
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «ЛенОбережний», БИК 045004850, кор. сч. 30101810109000000850

Исх № 4245/Д.В. » июля «2013 г.»

и.о. Директора

ООО «Генерация Сибири»

Аташину Д.В.


Аварийные отключения электроэнергии на м/р «Березовое» стали происходить ежедневно, иногда по несколько раз в день.

Прошу предоставить информацию об отключениях, времени, месте и причинах аварий за июль месяц 2013г., назвать сроки когда электроснабжение на м/р «Березовое» станет бесперебойным и ответить, какие меры принимаются для предотвращения отключений.

Также прошу проинструктировать диспетчера ООО «Генерация Сибири» о необходимости первым сообщать диспетчеру УК о причинах отключений и сроках включения электроэнергии на жилых домах.

Справка об отключениях от УК прилагается.

Директор ООО «КЖЭК «Горский»



Зайина С.В.