

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, телефон (383-2) 3011988, 3011966
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001, р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный»
БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850, код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748

Исх. № _____ от «24» 03 2015 г.

В ответ на Ваш запрос по вопросу исполнения постановления об административном правонарушении № 65-15 от 14.01.2015г. об обеспечении бесперебойного круглосуточного в течение года электроснабжения жилого многоквартирного дома № 1/2, по ул. Одоевского, в г. Новосибирск.

В ходе рассмотрения дела, об административном правонарушении, выяснилось, что перерывы в электроснабжении потребителя в указанный период были связаны с выходом из строя кабельных линии питающих ТП-34, и отходящих от ТП-34 на ТП-40, ТП-42, что привело к отключению токовых защит на распределительных устройствах энергоблока. На основании данного факта не установлена причинно следственная связь между бездействием управляющей организации, выразившемся в непринятии мер по обеспечению бесперебойного круглосуточного электроснабжения потребителей указанного многоквартирного дома и отключением электроснабжения.

Приложение:

1. Копия письма от ООО «Генерация Сибири» от 01.12.2014г.
2. Копия ответа Администрации Первомайского района г. Новосибирск.

Директор ООО «КЖЭК «Горский»



С.В. Занина

Директору Чернышовой 3382580



ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН

Общество с ограниченной ответственностью

«Генерация Сибири»

Россия, 630102, г. Новосибирск, ул. Садовая, 20,
тел./факс (383) 210-02-68 ИНН 5405436860, КПП 540501001
<http://www.csib.ru>, e-mail. info@csib.info

Исх. № 111-523 от 01.12.2014 г.

Начальнику участка «Березовый»
ООО «КЖЭК «Горский»
Чернышовой О.В.

Об электроснабжении

Вход. № 187
«01» 12 2014 г.

Уважаемая Ольга Васильевна!

В ответ на Ваш запрос по обращению относительно перерывов в электроснабжении жилых домов на м/р «Березовое», сообщаю следующее:

Указанные перерывы в электроснабжении жилых домов 30.11.14г. были связаны с выходом из строя кабельных линий питающих ТП-34, и отходящих от ТП-34 на ТП-40, ТП-42, что привело к отключению токовых защит на распределительных устройствах энергоблока. Устранение данной аварии и запуск в работу оборудования происходило с 18ч до 22ч.

По данному происшествию проводится расследование и принимаются меры по предотвращению подобных случаев.

Директор
ООО «Генерация Сибири»

Аташин Л.В.



МЭРИЯ
города Новосибирска
ДЕПАРТАМЕНТ
ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
630099, г. Новосибирск - 99
Красный проспект, 34
Тел. 228-88-03, факс 228-88-10

Вход. № 2
18.12.2014

от 18.12.2014 № 12257

на № 12257 от 04.12.2014

Уважаемая Екатерина Владимировна!

На Ваше обращение в мэрию города Новосибирска по вопросу электро-теплоснабжения микрорайона «Березовый» сообщаем.

Комиссией в составе 9 человек (с участием 3 представителей Ростехнадзора) проводилось расследование причин инцидента, произошедшего 30.11.2014 на энергоблоке ООО «Генерация Сибири».

Актом от 19.12.2014 выработан комплекс технических мероприятий из девяти пунктов, которые необходимо провести ООО «Генерация Сибири» совместно с ООО «Энергосети Сибири», для стабильной работы энергоблока, тепловых и электрических сетей по ул. Одоевского в Первомайском районе.

По состоянию на 25.12.2014 силами ООО «Генерация Сибири» и ООО «Энергосети Сибири» выполнены семь мероприятий. Оставшиеся мероприятия будут выполнены в межотопительный период 2015 года.

Выполнение указанных мероприятий позволит повысить надежность работы системы энергоснабжения объектов, получающих тепловую и электрическую энергию от энергоблока ООО «Генерация Сибири» по ул. Одоевского в Первомайском районе.

Заместитель начальника департамента -
председатель комитета по энергетике
мэрии города Новосибирска

М. А. Грехов