

30.05.11

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru

ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска
УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области
630108, г.Новосибирск, ул. Широкая, 38, тел. 341-38-13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 505
о назначении административного наказания

«30» мая 2011г.

г. Новосибирск

Я, Главный государственный инспектор Ленинского района г. Новосибирска
по пожарному надзору Баевкин Сергей Григорьевич,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 505 в отношении
Общество с ограниченной ответственностью КЖЭК "Горский", мрн. Горский, 64 т. 301-19-66
возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:

При проведении проверки прокуратурой Ленинского района по контролю за обязательным соблюдением законодательства о пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах по адресам: мрн. Горский, 78, 84, 86, г. Новосибирска, управление многоквартирными домами осуществляет ООО КЖЭК «Горский», выявлены нарушения:

Установка пожарной автоматики находится в неисправном состоянии (ППБ 01-03 п.98);

Не проводится проверка сетей внутреннего противопожарного водопровода, пожарные краны не оборудованы рукавами, стволами (ППБ 01-03 п.89, 91);

Не заделаны строительным раствором места пересечения противопожарных стен и перекрытий в чердачном помещении дома 78, электрощитовой домов 84 и 86 (ППБ 01-03 п.37, 64);

На окнах технических помещений допущена установка глухих металлических решеток (ППБ 01-03 п.44);

Не определена для технических помещений категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зон по ПУЭ, которые надлежит обозначать на дверях помещений (ППБ 01-03 п.33);

Не осуществляется контроль за техническим состоянием электроустановок (силовая, осветительная электрические сети), используются светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренные конструкцией светильников (наружное освещение, электрощитовые) (ППБ 01-03 п.57, 60);

Помещения не укомплектованы огнетушителями (электрощитовая в домах 84 и 86) (ППБ 01-03 п.108 прил 3);

У дверей технических помещений понижен предел огнестойкости (не менее 0,6 часа) (п.3 СНИП 2.08.02-89* п.1.82);

При эксплуатации путей эвакуации не обеспечено требование нормативных документов по пожарной безопасности – выходы не обеспечены знаком пожарной безопасности «Выход» (ППБ 01-03 п.57);

На дверях чердачного помещения отсутствует информация о месте хранения ключей, окна чердака не остеклены и не закрыты (ППБ 01-03 п.44);

Не заключен договор с организацией по техническому обслуживанию АУПС (ППБ 01-03 п.96).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание, что у юридического лица Общество с ограниченной ответственностью КЖЭК "Горский" имелась возможность для соблюдения правил и норм в области пожарной безопасности, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено

ПОСТАНОВИЛ: