

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

Челюскинцев ул., д.7а, г.Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540601001

Постановление
по делу об административном правонарушении № 11990615

1. Дата рассмотрения дела «19» апреля 2011г.
2. Место рассмотрения дела: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, 7а
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление:
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области – заместитель главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, Своровский Сергей Иванович
4. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания «Горский» (ООО «КЖЭК «Горский»)
местонахождение (по государственной регистрации) г.Новосибирск мкр. Горский, д. 52
фактический адрес г.Новосибирск мкр. Горский, д. 67
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (дата первоначальной регистрации) 1055404048039, 13 апреля 2005г.

ФИО законного представителя Занина Светлана Викторовна

должность директор ООО «КЖЭК «Горский»

документ, удостоверяющий служебное положение протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания «Горский» № 1/10 от 23.04.2010г.

5. Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела:

5.1 Существо правонарушения: 08 апреля 2011г. в 16-00 ООО «КЖЭК «Горский» допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений: при эксплуатации инженерного оборудования расположенного в жилом здании, уровни звука и уровни звукового давления в жилой квартире №271 мкр. Горский, д. 67, г.Новосибирска, при работе технологического оборудования (индивидуального теплового пункта) ООО «КЖЭК «Горский» превышает допустимые, установленные п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» на 2 дБА для времени суток с 7 часов до 23 часов и на 12 дБА для времени для времени суток с 23 часов до 7 часов (экспертное заключение по результатам инструментальных измерений неионизирующих излучений № Ф-825 от 08.04.2011г., протокол измерения параметров шума № Ф-524 от 08.04.2011г., зарегистрированные в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области вх.№3598 от 08.04.2011г.)

время, место совершения административного правонарушения, событие административного правонарушения

что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

пункты и полное наименования нарушенных нормативных правовых актов

5.2. Обстоятельства:

смягчающие административную ответственность: нет

отягчающие административную ответственность: нет