

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, телефон (383-2) 3011988, 3011966
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001, р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный»
БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850, код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748

Исх. № _____ от «24» 03 2015 г.

В ответ на Ваш запрос по вопросу исполнения постановления об административном правонарушении № 123-13 от 23.01.2013г. о предоставлении коммунальной услуги по отоплению жилого помещения № 195, 507 многоквартирного дома № 1/2 по ул. Одоевского, в г. Новосибирск.

В ходе рассмотрения дела, об административном правонарушении, выявленные недостатки были устранены, проведена регулировка балансировочной арматуры на общедомовых стояках отопления и проведена замена отопительного прибора.

Приложение:

1. Копия акт выполненных работ по ул. Одоевского, д.1/2, кв.195 от 16.01.2013г.
2. Копия акта обследования по ул. Одоевского, д.1/2, кв.195 от 18.01.2013г.
3. Копия акта обследования по ул. Одоевского, д.1/2, кв.507 от 24.01.2013г.

Директор ООО «КЖЭК «Горский»



С.В. Занина

АКТ выполненных работ № _____
(заполняется диспетчером):

дом № 1/2 подъезд № 1
этаж № 17 стояк № 9

По заявке собственника Ледяшкова Е. А. кв. № 183 дом
(фамилия, инициалы)

№ 1/2 по улице Орловского № телефона _____


« 16 » 01 2013 г. время: 19 часов 20 минут

Услуга: Замеры температуры воздуха в местах общего пользования
(местной клетке, мортсвая) составляет +17°С.

Выполнил слесарь (электрик) Дятлов

Заполняется собственником:

Заявка № _____ выполнена _____. Претензий к качеству работ - нет.

Пермская ЖН 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «24» января 2013 г.

Комиссия в составе: работника участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК «Горский»»

сл. сотрудник Рятлов М.А.

собственник Соколов А.Н.

На основании заявления собственника (цы) _____

Проживающего (ей) по адресу ул. Дровяного

Дом № 1/2 кв. № 507 тел. № _____

Составили настоящий акт «24» 01 2013 г. в 18 часов 40 минут о том, что

1. Проверена записка Бюроинженерной
службы на обнаружении брака обшивки
по рампной квартире

2. _____

3. _____

4. _____

ВЫВОД:

Претензий качеству предоставленной услуги
нет

Члены комиссии: сл. сотрудник Рятлов М.А.
Соколов А.Н.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «18» января 2013 г.

Комиссия в составе: работника участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК «Горский»

сл. сантехник Козлов А.И.

собственник кв. № 195 ожеевского 1/2

На основании заявления собственника (цы)

Проживающего (ей) по адресу ул. Ожеевского

Дом № 1/2 кв. № 195 тел. № _____

Составили настоящий акт «18» января 2013 г. в 13 часов 20 минут о том, что

1. Произведена замена отопительного
прибора и балансировки общедомового
стояка
2. Температура в помещении
составляет +23°C при температуре
наружного воздуха -16°C
3. _____
4. _____

Вывод:

Претензий к качеству предоставляемых
услуг нет.

Члены комиссии: Козлов А.И.

Богомерова М.С.