

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, телефон (383-2) 3011988, 3011966
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001, р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный»
БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850, код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748

Исх. № _____ от «24» 03 2015 г.

В ответ на Ваш запрос по вопросу исполнения постановления об административном правонарушении № 419-11 от 21.12.2011г. о предоставлении коммунальной услуги по отоплению жилого помещения № 657, многоквартирного дома № 1/7 по ул. Одоевского, в г. Новосибирск.

В ходе рассмотрения дела, об административном правонарушении, выявленные недостатки были устранены, проведена регулировка балансировочной арматуры на общедомовых стояках отопления, температура в помещении соответствует нормам.

Приложение:

1. Копия акта обследования по ул. Одоевского, д.1/7, кв.657 от 02.12.2011г.

Директор ООО «КЖЭК «Горский»

С.В. Занина



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «02» 12 2011 г.

Комиссия в составе: работника участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК «Горский»»

И собственника (цы) Войткевич Е.Б.

Проживающего (ей) по адресу ул. Одоевского дом № 117 кв. № 657

тел. № _____

Составили настоящий акт «02» 12 2011 г. в 15 часов 20 минут о том, что

тип квартиры студия тип помещения _____
студия, 1,2,3-х комнатная кухня, комната

t° с воздуха в помещении 21 t° с наружного воздуха -5 t° с в квартире (общая) 21

тип отопит. прибора _____ материал труб к отопит. прибору _____
конвектор, радиатор металл, полипропилен, мет. пластик

t° с под. тр-да к прибору 59° t° с обр. тр-да к прибору 50° материал труб стояков _____
металл, полипропилен, мет. пластик

t° с стояков: подающий 60°, обратный 48°;

схема подключения _____ под. тр-д к прибору _____
однотрубная, двухтрубная сверху, снизу

запорно - регулирующая арматура (тип): на под. тр-де _____
шар, кран, RTD-N или др.

на обр. тр-де _____
шар, кран, RTD-N или др.

t° с оконного блока _____, t° с балконного блока _____ t° с пола _____
верх, низ верх, низ

t° с углов стен: 1) с окном: верх справа 20, верх слева 19, низ справа 18, низ слева 18

2) другие стены и углы стен _____

Показания водосчетчиков: ХВС: _____ ГВС _____ t° с ГВС _____

Дополнительно: _____

Члены комиссии: инженер: Дессинь Гиманов В.В.

Собственник кв 657 Войткевич Е.Б.