

общество с ограниченной ответственностью  
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания

«Горский»

участок «Березовый»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88  
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001,  
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65,  
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Акт осмотра от « 16 » мая 2014г.

Комиссия в составе:

Начальник участка ООО «КЖЭК «Горский» Чернышова О.В.

Инженер-теплотехник ООО «КЖЭК «Горский» Сивков А.В.

Инженер-энергетик ООО «КЖЭК «Горский» Чепелев А.В.

по заявке/заявлению/письму № ДН от « 14 » 05 2014г  
обследовала объект электроустановка ж/д  
по адресу г.Новосибирск, ул. Одоевского Дом № 4/11

составили настоящий акт « 16 » мая 2014г. в 16 часов 40 минут о том, что


внутридомовые электрические сети в жилом доме по ул.Одоевского, д.1/11 находятся в исправном состоянии. По границу раздела электрических сетей согласно договора с сетевой и энергоснабжающей организациями автоматическое включение резервного питания (АВР) предусмотрено и работает для потребителей 1 категории электроснабжения, коммунальные услуги предоставляются потребителям бесперебойно в надлежащем режиме и качестве.

Члены комиссии:

Начальник участка ООО «КЖЭК «Горский»

Инженер-теплотехник ООО «КЖЭК «Горский»

Инженер-энергетик ООО «КЖЭК «Горский»

 Чернышова О.В.

Сивков А.В.

Чепелев А.В.

**СПРАВКА**  
**Внеплановые отключения электроэнергии на м/р «Березовое»**  
**в период за апрель месяц 2014г.**

Номер события отключения эл.эн.	Дата отключения	Время отключения	Объект, который был отключен	Причина отключения обозначенная электроснабжающей организацией
1	01.04.2014г	14.40-15.20	Весь микрорайон	Аварийная остановка машин ГПУ из-за короткого замыкания во внешних сетях
2	01.04.2014г	15.30-15.40	Весь микрорайон	Аварийная остановка машин ГПУ из-за короткого замыкания во внешних сетях
		15.30-15.50	ТП-38 (Одоевского 1/11)	
3	01.04.2014г	17.18-17.28	Весь микрорайон	Аварийная остановка машин ГПУ из-за короткого замыкания во внешних сетях
		17.18-17.45	ТП-37 (Одоевского 1/9)	
4	04.04.2014г	14.22-14.29	Весь микрорайон	Аварийная остановка машин ГПУ из-за воздействия во внешних сетях
		14.22-15.10	ТП-38 (Одоевского 1/11)	
5	10.04.2014г	15.15-15.25	Весь микрорайон	Аварийная остановка машин ГПУ
6	13.04.2014г	10.35-11.05	Весь микрорайон, кроме ТП-36	Аварийная остановка машин ГПУ
		10.35-11.35	ТП-38 (Одоевского 1/11)	
7	14.04.2014г	15.15-15.25	Весь микрорайон, кроме ТП-36	Аварийная остановка машин ГПУ
8	23.04.2014г	8.30-8.36	ТП-38 (Одоевского 1/11, Одоевского 1/10(п.1,2,3,4).	Аварийная остановка машин ГПУ из-за наброса нагрузки
		8.30-8.50	Весь микрорайон	

**Примечание:**

Весь микрорайон:

- ТП-32 (Одоевского 1/1, Одоевского 1/7);
- ТП-33 (Березовая 11, Одоевского 1/2, Одоевского, 1/4);
- ТП-34 (Березовая 13, Березовая 15);
- ТП-35 (Одоевского 1/8(п.1,2,3,4);
- ТП-36 (Одоевского 1/8(п.5,6,7);
- ТП-37 (Одоевского 1/9, Одоевского 1/10(п.5,6,7), Березовая 19);
- ТП-38 (Одоевского 1/11, Одоевского 1/10(п.1,2,3,4).

Инженер-энергетик ООО «КЖЭК «Горский»

  
 Чепелев А.В.