

общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001.
код по ОКВЭД 70.32.1. ОКПО 76696748.ОКОГУ 49014. ОКФС 16.ОКОПФ 65.
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Акт осмотра от « 27 » января 2015 г.

Комиссия в составе:

Начальник участка ООО «КЖК "Горский" Чернышова О.В.
Мастер ООО "Сибирь-Коллор" Чернышова А.Д.
Инженер-энергетик ООО "ЧК Сибирь" Черепев А.В.
Собственник кв. 100 Шадрин Ю.В.
Собственник кв. 88 Хохлов А.П.

обследовала объект по адресу г.Новосибирск, ул. Березовая Дом № 15

составили настоящий акт « 27 » 01 2015 г. в 16 часов 00 минут о том, что

- 1) Присутствия у оконных проемов цокольного этажа и подвала признаков от сырости и посторонних предметов;
- 2) Убедил сырость и посторонние предметы под лестничными маршами п.1,2,3;
- 3) Жалобы жильцов пути устранения от сырости и посторонних предметов п.1,2,3;
- 4) Установлены рассейватели на светильниках в п 3 на 17 этаже и в помещении электрокабелей;
- 5) На 17 этаже п 3 электропровода замурованы - установлен светосним;
- 6) Установлены рассейватели в технических узлах и в подвалах - п 1,2,3

Члены комиссии:

Начальник участка ООО «КЖК "Горский" Чернышова О.В.
Мастер ООО "Сибирь-Коллор" Чернышова А.Д.
Инженер-энергетик ООО "ЧК Сибирь" Черепев А.В.
Собственник кв. 100 Шадрин Ю.В.
Собственник кв. 88 Хохлов А.П.

общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001.
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОНПФ 65,
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный».БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Акт осмотра от « 17 » февраля 2015 г.


Комиссия в составе:

- Начальник участка ООО «КЖЭ «Горский» Чернышова О.В.
- гл. инженер ООО «УК «Сибирь» Козымова В.В.
- инженер-энергетик ООО «УК «Сибирь» Чепелев А.В.
- содетверник кв. 100 Шадринца Ю.В.
- содетверник кв. 88 Хохлов А.Н.

обследовала объект по адресу г.Новосибирск, ул. Березовая Дом № 15

составили настоящий акт « 17 » 02 2015 г. в 09 часов 00 минут о том, что

Провели удорки и освобождение технического этажа (подвала)
от обрешивания, мидери и предметов. Подвал не используется
в качестве мастерской.



Члены комиссии:

- | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Начальник участка ООО «КЖЭ «Горский» | | Чернышова О.В. |
| гл. инженер ООО «УК «Сибирь» | | Козымова В.В. |
| инженер-энергетик ООО «УК «Сибирь» | | Чепелев А.В. |
| содетверник кв. 100 | | Шадринца Ю.В. |
| содетверник кв. 88 | | Хохлов А.Н. |

общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001,
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65,
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 3010181010000000850.

Исх. № 98/14 от «20» февраля 2015 г.

Заместителю начальника ОНД
по Первомайскому району
г. Новосибирска
майору Дегтяреву В.А.

В ответ на представление №4 исх.31-3-16-25 от 23.01.2015г. о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщаем, что:

1. Указанные в представлении нарушения требований правил противопожарного режима в РФ в многоквартирном жилом доме (далее МКД), расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Березовая, д.15 устранены, а именно:

- Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Правила противопожарного режима №390 от 25.04.2012г
 - приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) очищены от мусора и посторонних предметов
 - помещение диспетчерской оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации
 - помещение диспетчерской оборудовано системой оповещения людей о пожаре
 - из под лестничных маршей убраны горючие материалы
 - технические этажи очищены от посторонних предметов
 - эвакуационные пути и выходы очищены от посторонних предметов
 - на светильниках установлены рассеиватели предусмотренные конструкцией светильников (3 подъезд 17 этаж)
 - в электрощитовой на светильники установлены рассеиватели предусмотренные конструкцией светильников
 - выполнен ремонт электропроводки (17 этаж)
 - в техническом этаже на светильники установлены рассеиватели предусмотренные конструкцией светильников
2. Собственники жилых помещений МКД проинформированы о необходимости соблюдения требований правил противопожарного режима в РФ и действиях при возникновении пожара;
3. В подъездах МКД, на информационных стендах, расклеены листы на противопожарную тематику.

Директор ООО «КЖЭК «Горский»

С.В. Занина



Приложение:

1. Справка о выполненных работах

Должность
24.02.2015
[Signature]