

Дир. Алексей Макаревич 3382570



ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН

Общество с ограниченной ответственностью

«Генерация Сибири»

Россия, 630102, г. Новосибирск, ул. Садовая, 20,  
тел./факс (383) 210-02-68 ИНН 5405436860, КПП 540501001  
<http://www.csib.ru>, e-mail: [info@csib.info](mailto:info@csib.info)

Исх. № 111-523 от 01.12.2014 г.

Об электроснабжении

Начальнику участка «Березовый»  
ООО «КЖЭК «Горский»  
Чернышовой О.В.

Вход. № 181  
«01» 12 2014 г.

Уважаемая Ольга Васильевна!

В ответ на Ваш запрос по обращению относительно перерывов в электроснабжении жилых домов на м/р «Березовое», сообщаем следующее:  
Указанные перерывы в электроснабжении жилых домов 30.11.14г. были связаны с выходом из строя кабельных линий питающих ТП-34, и отходящих от ТП-34 на ТП-40, ТП-42, что привело к отключению токовых защит на распределительных устройствах энергоблока. Устранение данной аварии и запуск в работу оборудования происходило с 18ч до 22ч.  
По данному происшествию проводится расследование и принимаются меры по предотвращению подобных случаев.

Директор  
ООО «Генерация Сибири»

Аталин Л.В.

«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания  
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88  
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001,  
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65,  
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Исх №1823 «29» ноября «2013 г.»

Директору  
ООО «Энергосети Сибири»  
Головкину В.В.

Директору  
Департамента Энергетики и ЖКХ  
ООО УК «Концерн Сибирь»  
А.Ю.Кожину

В период с 01 ноября 2013г. по настоящее время в жилых домах на м/р «Березовое» было зафиксировано 8 отключений электроэнергии, что приводило к многочисленным застреваниям людей в лифтах, разбалансировке систем водоснабжения жилых домов и появлению многочисленных жалоб от населения.

Прошу принять меры по предотвращению отключений электроэнергии без предварительного уведомления на м/р «Березовое».

И.о. директора ООО «КЖЭК» Горский»



П.И.Сковородин

ООО УК «КОНЦЕРН СИБИРЬ»

ВХОДЯЩИЙ № 181

ОТ 01.12.13

ТЕЛ. 2-100-258 2238530

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания  
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, телефон 301-19-88, 301-19-66, 308-06-97  
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001, р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный»  
БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850, код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748

Исх. № 104/12 » ноября «2013 г.»

Директору  
ООО «Энергосети Сибири»  
Головкину В.В.

Директору  
Департамента Энергетики и ЖКХ  
ООО УК «Концерн-Сибирь»  
А.Ю.Кожину

Уважаемый Александр Юрьевич!

Довожу до Вашего сведения, что в следствии аварийного отключения электроэнергии 17.11 .2013 г. в течении длительного периода времени и неоднократной попытки его подключения, на м-не Березовый произошло повреждение серверного оборудования в кассе ООО «КЖЭК «Горский» по адресу: ул. Березовая дом № 13, офис № 2, что привело к частичной потере данных в системе по приему платежей и сбоям настроек начислений.

Просим принять меры по устранению данных фактов отключения электроэнергии без предварительного уведомления.

И.о. директора



П.И. Сковородин

ООО «ЭНЕРГОСЕТИ СИБИРИ»  
8хМ69 от 22.11.13  
630102 Г. НОВОСИБИРСК  
УЛ. САДОВАЯ 20  
ТЕЛ: 2-100-268

Исп. Степанов Анатолий Алексеевич  
Конт.тел.301-19-66

«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания  
«Горский»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, офис 2, телефон (383)301-19-88  
ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001,  
код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКОПФ 65,  
р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный», БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Исх № ВТЗ «18» ноября «2013 г.»

Генеральному Директору  
ООО «Компания «Сибирь-Развитие»  
Червову Д.В.

Довожу до Вашего сведения, что ряд отключений электроэнергии (06.11.2013г и 17.11.2013г.) на м/р «Березовое» связаны с тем, что защита на высоковольтных кабельных линиях в ТП не срабатывает при коротком замыкании в результате чего отключается не локально отдельная ячейка в трансформаторной подстанции, а отработывает автоматика защиты на энергоблоке ООО «Генерация Сибири» и происходит отключение электроэнергии на всем жилмассиве.

Прошу содействовать в разрешении данной ситуации.

И.о Директора ООО «КЖЭК» Горский»



П.И. Сковородин

ООО «Компания «Сибирь-  
Развитие»  
1362 от 18.11.13  
Ф.С.С.И.И. 20 630102  
Тел. 2208530