

*«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания*

**«Горский»**

*Участок «Берёзовый»*

---

Россия, 630032, г.Новосибирск, ул. Березовая, 13, офис 2, телефон (383)204 88 71 ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001, код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748,ОКОГУ 49014, ОКФС 16.ОКОПФ 65, р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный»,БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850.

Исх. № 41 «06» ноября 2013 г. Начальнику Государственной жилищной  
Инспекции Новосибирской области  
Лобареву И.В.  
От начальника участка «Берёзовый»  
ООО «КЖЭК «Горский»  
О.В.Чернышовой

#### ХОДАТАЙСТВО

Рассмотрение административного дела о привлечении ООО «КЖЭК «Горский» участок «Берёзовый» протокол 05-10-12/70 от 25.11.13 г. было назначено на 04.12.13 на 14 часов 00 минут.

Прошу Вас перенести срок рассмотрения данного административного дела на 27.11..13 на 14 часов.

Начальник участка «Берёзовый»  
ООО «КЖЭК «Горский»



Чернышова О.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Коммерческая жилищно-эксплуатационная Компания

«Горский»

Участок «Березовый»

Россия, 630032, г.Новосибирск, м-н Горский, 64, телефон (383-2) 3011988, 3011966

ОГРН 1055404048039, ИНН 5404245904, КПП 540401001, р/с 40702810801000005926 в ОАО банк «Левобережный»

БИК 045004850, кор.сч. 30101810100000000850, код по ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 76696748

сх. № 188 от «27» нояб. 2013 г.

Заместителю начальника  
ГЖИ НСО  
Коновалову Л.Г.

От Начальника участка  
«Березовый»  
Чернышовой Ольги Васильевны

Разъяснение

По факту отключения горячего водоснабжения в квартире № 735 дома № 1/10 по ул. Одоевского в г. Новосибирске поясню следующее, 13.10.2013г. диспетчеру участка «Березовый» ООО «КЖЭК «Горский» поступила заявка № 285, суть заявки – течь по стояку горячего водоснабжения в квартире № 705. В ходе выхода на участок по данной заявке сантехником ООО «КЖЭК «Горский» установлено, что в квартире № 705 вышел из строя компенсатор, из под лопнувшего компенсатора поступает горячая вода, в целях предотвращения затопления нижерасположенных квартир было произведено отключение стояка горячего водоснабжения. Собственнику вышеуказанной квартиры было разъяснено, что необходимо произвести работы по замене лопнувшего компенсатора на новый, для чего необходимо разобрать короб, тем самым обеспечив доступ к трубам.

Однако собственником квартиры № 705 данные разъяснения не были приняты во внимание, который был разобран лишь 17.10.2013г., после чего все необходимые работы по замене компенсатора были незамедлительно выполнены. Подача горячей воды возобновлена 17.10.2013г., после проведения всех необходимых работ.

Начальник участка «Березовый»  
ООО «КЖЭК «Горский»



О.В. Чернышова

**АКТ выполненных работ № 67**  
(заполняется диспетчером):

дом № 110 подъезд № 5  
этаж № 8 стояк № 5

По заявке собственника Фаршова Е.В. кв. № 705 дом  
(фамилия, инициалы)

№ 110 по улице Среднего № телефона 89132046823

« 17 » сентября 2013 г. время: 9 часов 45 минут

Услуга: Выполнена замена комплекта на стояке  
ГВС. Горячая вода включена.

Выполнил слесарь (электрик) Кирюченко А.

**Заполняется собственником:**

Заявка № 67 выполнена А. Претензий к качеству работ - нет.

« 17 » 10 2013 г.